

## Overensstemmelseserklæring

Leverandør:

**Techo A/S**  
**Rømersvej 14**  
**7430 Ikast**

Leverandøren erklærer herved at følgende produkter:

**Strålevarmepaneller, type: SP**  
Produktbetegnelse: TechoDesign

er i overensstemmelse med følgende direktiv og standarder.:

Byggevaredirektivet 89/106/EEC Bilag III.2 ii) Variant 2

Produkterne er udarbejdet iht. EN 14 037-1, ZA:



**Techo A/S**  
**Rømersvej 14**  
**7430 Ikast**

Type SP  
TechoDesign  
**10**

EN 14 037-1, ZA  
Loftmonterede radiatorpaneller til vand med en temperatur  
under 120° C.  
Testrapport nr. DC210D12.2914  
Testrapport nr. DC210D12.2915  
Testrapport nr. DC210D12.2916

TechoDesign strålevarme, type SP

Max. operationelle tryk: 6 bar

Trykprøvet laborietest: 10,14 bar

Vægtet termisk output (6°930): 400,77 W/m  
Karakteristisk equation:  $\Phi = 4,2288 \cdot \Delta t^{1,1358}$

Notificeret testlaboratorie:  
*Institut für GebaudeEnergitik*  
*Universität Stuttgart*  
*Pfaffenwaldring 35*  
*70569 Stuttgart / Germany*  
Akk iht. ISO/IEC 17025 DAP-PL 3139.00

Notifizierte Stelle durch  
 Deutsches Institut  
für Bautechnik  
Nr. 0626  
Notified body

Ydelser og holdbarhed er under forudsætning af korrekt montage og tilslutning udført iht. vore  
montageanvisninger mv.

Dato: 10.05.2010

  
Per Andersen  
Direktør