


Montagevejledning: TechoKlima WLT-D / WLT-D PP klimaelementer i nedhængt metalkassetloft.

1. Metalloftkassetterne monteres iht. loftleverandørens montagevejledning.
2. Metalloftkassetterne med ilagte WLT-D eller WLT-D PP klimaelementer placeres strategisk i loftet iht. rådgivers loftsplan / TechoKlima's anvisninger/montagetegninger.
Antal WLT-D / WLT-D PP klimaelementer monteret i serie, må ikke overskride rådgivere's eller TechoKlima's beregninger.
3. WLT-D / WLT-D PP elementet er forsynet med enten Ø10 eller Ø12 mm glatte kobber rørender og tilsluttes lynkoblingen monteret på den fleksible forbindelse.
4. Som udgangspunkt medleveres altid fleksible forbindelser L = 700 mm og hvis længere afstand er nødvendigt, kan dette opnås ved 2 stk. fleksible forbindelser 700mm samlet med et stykke kobberrør imellem. De fleksible forbindelser samles over kobberrørstykket med de påmonterede lynkoblinger, der sidder på forbindelserne. Medsendte fleksible forbindelser kan afvige fra standardlængder, hvis andet er aftalt i ordrebekræftelse.
5. Der skal udvises forsigtighed ved montage, da kobberrørs-enderne på elementet er forholdsvis bløde og ikke tåler at blive bøjet eller være i spænd.
6. De fleksible forbindelser må efter montage ikke være i spænd og skal føres i "blød" bue mellem de enkelte WLT-D / WLT-D PP klimaelementer.
7. Fremløbet til det første klimaelement i serien tilsluttes med Ø½" x Ø10 / Ø12 mm fleksible forbindelse afhængig af leverede rørdimension på WLT-D / WLT-D PP kobberrørselementet.
8. Returen til det sidste køleelement i elementserien tilsluttes med Ø½" x Ø10 / Ø12 mm fleksible forbindelse afhængig af leverede rørdimension på WLT-D / WLT-D PP kobberrørselementet.
9. Ved adgang til rum over det nedhængte loft, må loftskassetten ikke "hænges" i de monterede fleksible forbindelser. Loftskassetterne skal derimod hægtes i skinnesystemet ved hjælp af krog eller lignende.
10. Er der tvivl om montage, bedes man tage kontakt til TechoKlima A/S på tel. +45 9715 7100, før vand påfyldes og systemet tages i brug.



Figur 1: WLT-D klimaelement



Figur 2: WLT-D PP Plug&Play klimaelement



Figur 3: 2 stk. WLT-D mm elementer forbundet med fleksible forbindelse med lynkoblinger monteret på WLT-D elementes rørende. Bemærk fleksible slange må ikke være udstrakt.